

YASKAWA SIO UDP PLC

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：10000

控制器站号：1

控制区/状态区：MW0 / MW10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Holding Register	MWn	MW0 – MW65534	Word	
Input Register	IWn	IW0 – IWFFFF	Word	16 进位, 1
Coil	MBn	MB0 – MB65534	Word	
Input Relay	IBn	IB0 – IBFFFF	Word	16 进位, 2
System Register	SWn	SW0 – SW8191	Word	
Output Register	OWn	OW0 – OWFFFF	Word	16 进位, 3
C Register	CWn	CW0 – CW16383	Word	唯读

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Coil	MBn.b	MB0.0 – MB65534.F	Bit 为 16 进位,
Input Relay	IBn.b	IB0.0 – IBFFFF.F	16 进位, 4
System Register	SBn.b	SB0.0 – SB8191.F	Bit 为 16 进位,
Output Register	OBn.b	OB0.0 – OBFFFF.F	16 进位,



- 注1 寄存器 IW9000~IWFFFF 为唯读。
- 注2 寄存器 IB9000~IBFFFF 为唯读。
- 注3 寄存器 OW9000~OWFFFF 为唯读。
- 注4 接点 IB9000.0~IBFFFF.F 为唯读。